

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Englhard Bau GmbH

Sulzbacher Straße 125 • 92224 Amberg

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe W3, Werkstoffe: pe, ge, pvc

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 31.05.2018 bis 30.05.2023 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0121
Revisionsdatum: 28.05.2018
Datum der Erstzertifizierung: 31.05.2013



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Verantwortliche Fachaufsicht

Wasser Dipl.-Ing. (FH) Hubert Englhard
 Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Birke (Stellvertr.)

Verantwortliche Schweißaufsicht

PE Dipl.-Ing. (FH) Hubert Englhard
 Günther Renner (Stellvertr.)

Registrier-Nr.: **10.05.0121**
Revisionsdatum: **28.05.2018**
Datum der Erstzertifizierung: **31.05.2013**



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement